

**КЛАПАНИ ДИМОВИДАЛЕННЯ СЕРІЇ
SED
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
SED-M
ВИРОБНИК**

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Основні технічні характеристики наведені в таблиці 1:

Найменування показників	Дані	
Тип клапана	Димовий	
Межа вогнестійкості при температурі димових газів 600 °С.	Е 90	
Розміри клапана	Ширина (А), см	
	Висота (В), см	
Тип виконавчого пристрою		
Напруга живлення		

2. СКЛАД ВИРОБИ І КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1 В комплект поставки входять:

- клапан - 1шт.
- електропривід - 1 шт.

2.2 Набір комплектуючих (при замовленні):

- захисна сітка.

2.3 Паспорт, керівництво по експлуатації - 1 шт.

За погодженням із замовником допускається поставка 1-го комплекту супровідної документації на партію клапанів

3. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ.

3.1 Клапани можуть транспортуватися будь-яким видом транспорту, що забезпечує їх збереження і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення вантажів діють на транспорті даного виду.

3.2 Зберігання клапанів передбачено в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості істотно менше, ніж на відкритому повітрі. Температура повітря в приміщенні повинна відповідати діапазону -50 °С до +40 °С. Відносна вологість не більше 98% при 25 °С. Вміст корозійноактивних агентів в атмосфері в приміщенні зберігання не повинно перевищувати допустимих граничних значень.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

4.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТСЕРВІС» (далі Виробник) гарантує відповідність Клапана вимогам технічної документації при дотриманні споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації за умови виконання робіт по установці і введенню в експлуатацію спеціалізованою організацією, що має відповідний дозвіл виробника.

Гарантійні зобов'язання виконуються на умовах, зазначених нижче:

4.1.1 Гарантійний термін на Клапан становить 18 місяців з дати передачі обладнання споживачеві, але не більше 24 місяців з дати виробництва.

4.1.2 Датою передачі споживачеві вважається дата видачі видаткової накладної Дистриб'ютором.

4.1.3 Гарантійний термін на комплектуючі вироби вважається рівним гарантійному строку на основний виріб і закінчується одночасно із закінченням гарантійного терміну на цей виріб.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

відповідають _____ ТУ _____

узгодженим документам на поставку і визнані придатними для експлуатації.

Знак пожежної безпеки проставлений.

Дата випуску _____

Заводський номер _____

ОТК _____

ТОВ «Вент-Сервіс»
03061, м. Київ
проспект Відрадний 95-е
(044) 594 71 08
www.aerostar.ua